



PANDUAN BAGI PENGUDARAAN DAN KUALITI UDARA DALAMAN DI TETAPAN KAWASAN AWAM SEMASA PANDEMIK COVID-19




1 KAWALAN KEJURUTERAAN



Tingkatkan pengudaraan udara luar




Tingkatkan penapisan udara




Kawal atau tambah baik aliran udara

2 KAWALAN PENTADBIRAN




Kurangkan kepadatan penghuni



Hadkan perkongsian kawasan yang kecil

3 PENETAPAN SEMULA RUANG BANGUNAN DAN SUSUN ATUR KELENGKAPAN PERABOT



Guna sesekat bagi mengurangkan risiko penyebaran dan mengurangkan aliran udara secara terus antara penghuni

4 PEMBERSIHAN DAN DISINFEKSI





- Pembersihan dan disinfeksi disyorkan apabila terdapat kes yang disahkan atau disyaki COVID-19 dalam masa 24 jam.
- Jika sudah melebihi 24 jam, pembersihan adalah mencukupi melainkan terdapat tanda-tanda indeks perebakan yang tinggi.
- Jika melebihi 3 hari, tiada aktiviti pembersihan atau disinfeksi diperlukan.
- Risiko penyebaran dapat dikurangkan dengan memakai topeng pelitup muka secara konsisten dan dengan cara yang betul, mempraktikkan pencucian tangan, pembersihan dan mengambil langkah-langkah lain untuk memastikan kebersihan sesuatu fasiliti.

5 LANGKAH KAWALAN BAGI PREMIS YANG MEMPUNYAI PENYAMAN UDARA DENGAN PENGUDARAAN MEKANIKAL (MVAC)

- Pastikan MVAC berfungsi sepenuhnya.
- Maksimumkan pengudaraan bagi mencairkan udara dalaman.
- Maksimumkan pengambilan udara luar dan dalaman mengikut ketetapan.
- Minimumkan pengedaran semula udara dalaman; gunakan penapis HEPA di dalam AHU untuk merawat udara yang telah digunakan.


6 LANGKAH KAWALAN BAGI PREMIS YANG MEMPUNYAI PENGUDARAAN SEMULAJADI

- Tingkatkan pengudaraan, pertimbangkan untuk menambah tingkap atau kipas ekzos.
- Tingkatkan kemasukan udara dan kadar pengudaraan.



7 LANGKAH KAWALAN BAGI PREMIS YANG MEMPUNYAI PENYAMAN UDARA TANPA PENGUDARAAN MEKANIKAL (MVAC)

- Tingkatkan kadar pengudaraan dan kadar pertukaran udara.
- Memasang kipas ekzos.
- Menggunakan pembersih udara mudah alih di dalam kawasan tertutup.
- Pastikan tiada kebocoran udara ke dalam mana-mana kawasan yang berpenghuni.



Pembersih udara boleh alih



KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA



KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA

Bagi panduan lengkap, sila imbas kod QR ini:

